

## ENSAYOS HABITUALES DE COGENERACIÓN

Parámetro	Método ASTM/EN	Método ISO	Unidades
Agua por destilación	ASTM D-0095	3733	% vol
Agua y sedimentos	ASTM D-2709	-	% vol
Asfaltenos	IP- 143		%m/m
Azufre fluorescencia RX (> 300 ppm)	ASTM D-4294	8754	ppm
C.C.A.I. (no incluye D15 y Visc.)		8217	-
Cenizas	ASTM D-0482	6245	% m/m
Compatibilidad & Estabilidad	ASTM D-4740		-
Densidad a 15°C, (manual)	ASTM D-1298	3675	kg/m 3
Metales - Aluminio	IP-377		ppm
Metales - Silicio	IP-377		ppm
Metales por ICP	ASTM D-5185		ppm
Poder Calorífico Superior	ASTM D-0240		Kc/Kg
Poder Calorífico Inferior	ASTM D-0240		Kc/Kg
Poder Calorífico Cálculado	ASTM D-4868		Kc/Kg
Punto de Congelación	ASTM D-0097	3016	°C
Punto Inflamabilidad PM Pesados	ASTM D-0093	2719	°C
Residuo Carbonoso Micro	ASTM D-4530	10370	% m/m
Sedimentos por Extracción	ASTM D-0473		% m/m
Sedimentos Potenciales	ASTM 4870a	10307-1	% m/m
Sedimentos Totales	ASTM D-4870		% m/m
Valor P	Shell		-
Vanadio	ASTM D-5708		ppm
Viscosidad a 100°C	ASTM D-0445	3104	cSt .
Viscosidad a 50°C	ASTM D-0445	3104	cSt.