

ENSAYOS HABITUALES DE FUELES

Parámetro	Método ASTM	Método EN/ISO	Unidades
Agua por destilación	ASTM D-0095	3733	% v/v
Agua y sedimentos	ASTM D-2709	-	% v/v
Asfaltenos	IP- 143	-	%m/m
Azufre fluorescencia RX	ASTM D-4294	8754	mg/kg
C.C.A.I.	-	8217	-
Cenizas	ASTM D-0482	6245	% m/m
Cenizas sulfatadas	ASTM D-0874	3987	% m/m
Compatibilidad	ASTM D-2781	-	-
Compatibilidad & Estabilidad	ASTM D-4740	-	-
Compatibilidad MOBIL	M 1006	-	-
Densidad a 15°C, (manual)	ASTM D-1298	3675	kg/m 3
Equivalente en Tolueno	Método BP	-	-
Equivalente en Xyleno	Método BP	-	-
Metales - Aluminio	IP-377	-	mg/kg
Metales - Silicio	IP-377	-	mg/kg
Metales , Contenido por AAS	ASTM D-3605	-	mg/kg
Metales por Cámara de Grafito	AAS	-	mg/kg
Metales por ICP	ASTM D-5185	-	mg/kg
Metales, Contenido por AAS	IP-288	-	mg/kg
Poder Calorífico Superior	ASTM D-0240	51123	Kc/Kg
Poder Calorífico Inferior	ASTM D-0240	51123	Kc/Kg
Poder Calorífico Cálculado	ASTM D-4868	-	Kc/Kg
Pto.inflamabilidad P/M	ASTM D-0093	2719	°C
Punto de Congelación	ASTM D-0097	3016	°C
Residuo Carbonoso Micro	ASTM D-4530	10370	% m/m
Sedimentos por Extracción	ASTM D-0473	-	% m/m
Sedimentos Potenciales	ASTM 4870a	10307-1	% m/m
Sedimentos Totales	ASTM D-4870	-	% m/m
SHFT acelerados	SMS 2696	-	% m/m
SHFT Existentes	SMS 2696	-	% m/m
Sulfhídrico, contenido	MOBIL 1404	-	mg/kg
Valor P	Shell	-	-
Vanadio	ASTM D-5708	-	mg/kg
Viscosidad a 100°C	ASTM D-0445	3104	cSt
Viscosidad a 50°C	ASTM D-0445	3104	cSt